



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Краснобаковскому району Нижегородской области
606710, р.п. Красные Баки, ул. Свердлова, 47, тел/факс (код - 83156) 2-25-89, e-mail: ondpr-k.baki@mchs.nnov.ru

Предписание № 9 / 1 / 6
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу – Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детского сада «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по направлению социально-личностного развития детей р.п. Ветлужский
(далее – МАДОУ детский сад «Теремок» р.п.Ветлужский)

Должностному лицу – Заведующему МАДОУ детский сад «Теремок» р.п.Ветлужский -
Косаренковой Наталье Анатольевне
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«29» марта 2021 г.

р.п. Красные Баки

Во исполнение распоряжения главного Государственного инспектора Краснобаковского района Нижегородской области по пожарному надзору Листарова Дмитрия Евгеньевича № 9 от «10» марта 2021 г., п.17 ч.4 ст.1, ч.3 ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; абз. 11 пункта 21 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в период:

с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут « 16 » марта 2021 г.

с 10 часов 00 минут по 14 часов 00 минут « 18 » марта 2021 г.

с 08 часов 00 минут по 10 часов 00 минут « 29 » марта 2021 г.

общая продолжительность: **3 (три) рабочих дня.**

проведена **плановая выездная** проверка

в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по направлению социально-личностного развития детей р.п. Ветлужский, зарегистрированного и осуществляющего свою деятельность по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район, рабочий поселок Ветлужский, переулок Первмайский, дом 36 А.

Главным Государственным инспектором Краснобаковского района по пожарному надзору **Листаровым Дмитрием Евгеньевичем**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с законным представителем юридического лица – заведующим МАДОУ детский сад «Теремок» р.п.Ветлужский **Косаренковой Натальей Анатольевной**
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:				
Здание детского сада по адресу: (Краснобаковский район, рабочий поселок Ветлужский, переулок Первомайский, дом 36 А)				
1.	Выбор электрических проводов и кабелей систем, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий АПС и СОУЭ производится с отступлениями от требований ГОСТ Р 53325 (в настоящее время действует ГОСТ 31565-2012).	ч. 4 ст. 4; ч. 1 и 3 ст. 6, статья 83, 103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 13.15.3 Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009 г.	30.03.2022 г.	
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:				
Здание детского сада по адресу: (Краснобаковский район, рабочий поселок Ветлужский, переулок Первомайский, дом 36 А)				
2.	Помещение прачечной не выгорожено противопожарной преградой (перегородкой 1-го типа) с нормируемым пределом огнестойкости.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 4 ч. 4, 6, 36, 59, 87. ч.1 и 3, ст.88, табл.23, табл.24; п.4.17., п.5.2.6 СП 4.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"; (ранее действующее требование п.1.82 СНиП 2.08.02-89*, п.5.14* табл.1, табл.2, п.7.17.,7.20., п. 7.4. СНиП 21-01-97*)	01.08.2021 г.	

3.	Для отделки путей эвакуации (пол) общего коридора 1-го этажа применены горючие материалы (линолеум). Документы, подтверждающие показатели пожарной опасности не представлены.	часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, 134, табл.28, Федерального закона от 22.07.2007 № 123-ФЗ; пункт 25 ППР 2020, (ранее действующее требование: СНиП 21-01-97* п. 6.25*, п. 4.1)	01.08.2021 г.	
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:				
Здание детского сада по адресу: (Краснобаковский район, рабочий поселок Ветлужский, переулок Первомайский, дом 36 А)				
4.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	30.03.2022 г.	
5.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 комплекта ГДЗК на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.08.2021 г.	
6.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов приспособлений для самозакрывания.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.08.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, установленных требований в области гражданской обороны в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный Государственный инспектор Краснобаковского района
по пожарному надзору **Листаров Дмитрий Евгеньевич**
« 29 » марта 2021 г.



Предписание для исполнения получил:
Законный представитель юридического лица –
заведующий МАДОУ детский сад «Теремок»
р.п.Ветлужский Косаренкова Наталья Анатольевна

